



# DECLARATION DE CONFORMITE DECLARATION OF CONFORMITY

N° A 162 / 2009

APPAREIL(S) : Coffrets étanches Plexo3, boîtes interface  
SAMPLE DESCRIPTION : Weatherproof cabinets Plexo3 and multifonction sleeves

REFERENCE(S) : 601932-601934-601936-601938-601940-601941-601942-601943-  
601945-601946-601947-601948-1919-1920-1917-1918

REFERENCE(S) :

CARACTERISTIQUES : IP65  
RATED CHARACTERISTICS :

CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :  
THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :

à la norme CEI 60695-2-11 (2000)  
the standard IEC60695-2-11 (2000)


Sévérité 850 °C/30s pour les matières isolantes maintenant en place les parties actives des borniers  
Severity 850°C/30s for insulating material necessary to retain current-carrying parts of terminal blocs

Sévérité 650 °C/30s pour les autres matières isolantes  
Severity 650°C/30s for other insulating material

Cette déclaration comprend : 1 page

This declaration contains : 1 page

Date de délivrance : 11/12/2009  
Issue date :



Responsable du Laboratoire Produits Central  
Head of test Laboratory  
Jacques BARBANCEYS

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND. Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.

*This document shall not be reproduced, except as a complete photographic facsimile. Any partial reproduction, as well as the insertion of any results into an accompanying text for distribution, requires the prior written approval of LEGRAND.*

*This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested.*

LEGRAND - 128, Avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - F 87045 LIMOGES Cedex - Tél. : (33) 05.55.06.85.92