

Celiane™

gniazda systemu centralnego odkurzania, gniazdo golarki



0674 30 Biały



0674 31 Tytan



0671 59 Biały



0675 60 Corian czarny
dlutowany



0675 63 Kredowy



0898 06

Pak.	Nr ref.	Gniazda centralnego odkurzacza
1	0674 30	<p>Służą do podłączenia węża odkurzacza do centralnego systemu odkurzania. Nie może być łączone z innymi osprzętem Celiane w celu utworzenia wielomodułowych zespołów. Nie wymaga użycia puszki podtynkowej. Może być podłączone do rury o średnicy Ø 51, do gniazda można podłączyć węże o średnicy Ø 38 mm. Gniazda są dostarczane z pokrywą. Gniazdo centralnego odkurzacza przeznaczone do bezprzewodowego sterownika typu ALDES (układ bezprzewodowy włączany przez wytworzenie próżni). Współpracuje z następującymi systemami: – Aldes: modele Family i Boosty.</p>
1	0674 31	
1	0674 32	<p>Gniazdo centralnego odkurzacza ze stykiem elektrycznym. Współpracuje z następującymi systemami: – Aldes, c.Dooble</p>
1	0674 33	
1	0674 39	<p>Zestaw przyłączeniowy do montażu podtynkowego dla gniazd centralnego odkurzacza. Zawiera złączki proste i kątowe.</p>
1	0671 59	<p>Gniazdo do golarki Zasilanie 230 V~ – 50/60 Hz z wyjściem 120/230 V~. Zgodne z normami EN 60742 i EN 61558–2-5. Połączenie przez zaciski automatyczne. Wyposażone w transformator separujący użytkownika od sieci. Zabezpieczone przed przeciążeniem przez wbudowany przekaźnik termiczny ograniczający pobór mocy do 20 VA. Dostarczane z uchwytem. Należy użyć puszki podtynkowej o głębokości 50 mm nr ref. 0801 55 lub 2 x 0801 51 do ścian murowanych i nr ref. 0800 52 do ścian karton-gips.</p>

Celiane™

wyposażenie hoteli

Pak.	Nr ref.	Przycisk hotelowy
1	0675 60	<p>6 A – 230 V~. Wyposażony we wskaźnik stanu sygnalizujący wezwanie z pokoju. Dostarczany z okrągłą pokrywą ze szkła opalizującego i klawiszem z uchwytem etykiety. Do montażu przy wejściu do pokoju w celu sygnalizacji stanu pomieszczenia i aktywacji wezwania. Instalowany w uzupełnieniu łącznika uniwersalnego wyposażonego w plakietki nr ref. 0681 60 lub nr ref. 0684 60. Może też być stosowany z łącznikiem hotelowym nr ref. 0675 63 (poniżej).</p>
1	0675 63	<p>Łącznik hotelowy Służy do włączenia obwodu poprzez wsunięcie klucza-breloka lub karty dostępowej. Opóźnienie wyłączenia 30 s po wyjęciu karty. Przy montażu z innymi łącznikami rozstaw otworów montażowych wynosi 71 mm. Zasilanie 230 V – 50 Hz.</p>
1	0675 64	
10	0898 06	<p>Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę formatu ISO 50 x 80 mm (rozmiar karty kredytowej) Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,563 MHz Klucz-brelok. Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref. 0675 63. Posiada uchwyty etykiety w kolorze przydymionym. Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 96 mm. Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm.</p>
10	0767 11	<p>Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 13,56 MHz. Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref. 0675 64.</p>
1	0676 98	<p>Aksesoria Arkusze etykiet z piktogramami do naklejenia na klawisze służą do identyfikacji poszczególnych łączników i elementów osprzętu.</p>
1	0676 99	

