

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr S.CE/PL/0643/V3/2016/561



Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY

Typ/typy: **KRD6-2/16/10, KRD6-2/16/10-A, KRD6-2/25/30, KRD6-2/25/30-A, KRD6-2/25/100, KRD6-2/25/300, KRD6-2/25/300-A, KRD6-2/40/30, KRD6-2/40/30-A, KRD6-2/63/30, KRD6-2/63/30-A, KRD6-4/25/30, KRD6-4/25/30-A, KRD6-4/40/30-A, KRD6-4/40/30, KRD6-4/40/300, KRD6-4/40/300-A, KRD6-4/63/30, KRD6-4/63/30-A, KRD6-4/63/300, KRD6-4/100/30, KRD6-4/100/30-A**

Znak towarowy:



Podstawowe parametry: $U_c = 230V \sim (1P+N), 400V \sim (3P+N); I_n = 16A, 25A, 40A, 63A, 100A;$
 $I_{\Delta n} = 10mA, 30mA, 300mA; I_{nc} = 6000A; I_m = 500A$

Oznaczenie serii/partii: #JE

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61008-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015**EN 61008-2-1:1994 +A11:1998****EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5698, NWP/5699, NWP/5700, NWP/5701; ID 0643; S.CE/561**

Radzionków, 16.05.2016

Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów

Dariusz Stańczyk Krzysztof Zurek Adam Wabnic
 (imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

www.kanlux.pl