

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr S.CE/PL/0642/V2/2018/564



Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

## ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY

Typ/typy:

**KMI-1/25A, KMI-1/40A, KMI-1/63A, KMI-2/25A,  
KMI-2/40A, KMI-2/63A, KMI-3/25A, KMI-3/40A,  
KMI-3/63A, KMI-3/80A, KMI-3/100A,  
KMI-4/63A, KMI-4/100A**

Znak towarowy:

**Podstawowe parametry:**  $U_c = 240/415V\sim (1P), 400V\sim (2P, 3P, 4P); 50/60Hz;$   
 $I_n = 25A, 40A, 63A, 80A, 100A; AC-22A$ **Oznaczenie serii/partii:** #HF1

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z jednościami wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU**

Odniesienia do jednośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN 60947-3:2009 +A1:2012 +A2:2015****EN 60947-1:2007 +A1:2011 +A2:2014****EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5704; ID 0642; S.CE/564****Radzionków, 13.06.2018****Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek

**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Staniczek

**Kanlux S.A.**  
Specjalista ds. Wdrożenia  
i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**www.kanlux.pl**