

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nr CE/PL/0731/V2/2020/649

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**BLOK ZACISKÓW**Typ/typy: (1) **KTB-125-1-M**, (2) **KTB-125-7-M**, (3) **KTB-125-15-M**Znak towarowy: **IDEAL<sup>TS</sup>**  
by KanluxPodstawowe parametry: (1) –  $U_j$ : 690V~; 50/60Hz;  $I_n$ : 125A (40°C);  $I_{pk}$ : 20kA; 2P; IP00  
(2) –  $U_j$ : 500V~; 50/60Hz;  $I_n$ : 125A (40°C);  $I_{pk}$ : 20kA; 4P; IP00  
(3) –  $U_j$ : 500V~; 50/60Hz;  $I_n$ : 125A (40°C);  $I_{pk}$ : 20kA; 8P; IP00

Oznaczenie serii/partii: #F12

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN 60947-7-1:2009****EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

**NWP/9984, NWP/9985, NWP/9986; ID 0731; S.CE/649****Radzionków, 01.10.2020**

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego  
**Kanlux SA** Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek      Dariusz Staniczek      Adam Wabnic

(imię | nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl