

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Nr S.CE/PL/0709/V1/2016/626

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

(1) MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU**(2)(3) CZUJNIK RUCHU**Typ/typy: **(1) MERGE MW-L, (2) MERGE ADJ-O, (3) ALER MINI-W**Znak towarowy: **Kanlux**

Podstawowe parametry: 220-240V~; 50/60Hz; klasa II; IP20;

(1) – GLS – max.1200W, LED – max.180W, CFL – max.720W, LFL – max.500

(2)(3) – GLS – max.800W, LED – max.120W, CFL – max.400W, LFL – max.300W

Oznaczenie serii/partii: #JE3

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60669-1:1999 +A1:2002 +A2:2008**EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A2:2010****EN 55015:2013****EN 61000-3-2:2014****EN 61000-3-3:2013****EN 61547:2009****EN 50581:2012**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/5573, NWP/5574, NWP/5571; ID 0709, ID 0710; S.CE/626

Radzionków, 27.06.2016

Kanlux S.A.

Kierownik Laboratorium Badawczego Dyrektor Działu Technicznego

Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.

Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Stańczyk

Kanlux S.A.

Specjalista ds. Wdrożenia

i Certyfikacji Produktów

Agam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

www.kanlux.pl**Kanlux SA**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska

tel. /32/388 74 00, fax /32/388 74 99, e-mail: kanlux@kanlux.pl

Nr KRS 0000286139 • Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 645-243-27-93 • REGON: 240672104

Kapitał zakładowy: 35 500 000 zł opłacony w całości

ING BANK ŚLĄSKI O/BYDOM: 82 1050 1230 1000 0022 5379 7878