

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0771/V2/2022/0712

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

ELEKTRONICZNY ZASILACZ LEDTyp/typy: (1) **CIRCO LED 12VDC 0-10W**, (2) **CIRCO LED 12VDC 0-15W**

Znak towarowy:

KanluxPodstawowe parametry: PRI: 220-240V~; 50Hz; klasa II; IP20; λ:0,9; (1) – max.0,08A; (2) – max.0,12A;
SEC: Constant voltage 12V DC:

(1) – 0-10W, max.0,85A; Ta=45°C; Tc=85°C; (2) – 0-15W, max.1,25A; Ta=45°C; Tc=85°C

Oznaczenie serii/partii: #DB

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863****Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61347-1:2015**EN 61347-2-13:2014 +A1:2017****EN IEC 55015:2019 +A11:2020****EN IEC 61000-3-2:2019****EN 61000-3-3:2013 +A1:2019****EN 61547:2009****EN IEC 63000:2018****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/6832, NWP/6833; ID 0771; S.CE/0712

Radzionków, 09.03.2022

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów.
Adam Wabniec

.....
(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)**Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**