

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0756/V2/2022/1001

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

- (1): **ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY**, (2): **ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY**,
(3): **GNIAZDO ZASIALAJĄCE FRANCUSKIE Z OCHRONĄ STYKÓW**,
(4): **GNIAZDO ZASIALAJĄCE FRANCUSKIE PODWÓJNE
Z OCHRONĄ STYKÓW**,
(5): **ŁĄCZNIK ZWIERNY**, (6): **ŁĄCZNIK SCHODOWY**

TEKNO

Seria:

Typ/typy:

- (1): **TEKNO 05-1000-102 bi**, (2): **TEKNO 05-1010-102 bi**,
(3): **TEKNO 05-1250-102 bi**, (4): **TEKNO 05-1254-102 bi**,
(5): **TEKNO 05-1021-102 bi**, (6): **TEKNO 05-1050-102 bi**

Znak towarowy:



Podstawowe parametry: 250V~; 10AX / 250V~; 16A; IP54

Oznaczenie serii/partii: #FI

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60669-1:2018**EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

ID 0756; S.CE/1001**Radzionków, 20.06.2022**

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**