

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nr CE/PL/1056/V1/2022/1025

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**NAŚWIETLACZ LED**

Typ/typy:

**IQ-LED FL-10W-NW, IQ-LED FL-20W-NW,  
IQ-LED FL-30W-NW, IQ-LED FL-50W-NW,  
IQ-LED FL-90W-NW**

Znak towarowy:

**Kanlux**

Podstawowe parametry: 220-240V~; 50Hz; klasa I; IP65; LED SMD: 10W, 20W, 30W, 50W, 90W

Oznaczenie serii/partii: #DA

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU****Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863****Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN 60598-1:2015 +A1:2018****EN 60598-2-1:1989****EN 60598-2-5:2015****EN 62493:2015****EN 62471:2008****EN IEC 55015:2019 +A11:2020****EN IEC 61000-3-2:2019****EN 61000-3-3:2013 +A1:2019****EN 61547:2009****EN IEC 63000:2018****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

**NWP/10522, 10524; ID 1056; S.CE/1025****Radzionków, 03.03.2022**

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego  
**Kanlux SA** Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

*Krzysztof Żurek*  
*Dariusz Staniczek*  
*Adam Wabnic*

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl