



BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

BBJ



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ

BBJ

CERTYFIKAT

BBJ

BBJ

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/011/11

No. B/12/011/11

Posiadacz certyfikatu: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Certificate holder: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)

Producent: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Manufacturer: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Rozłączniki izolacyjne
Name of the product: Switch-disconnectors

Typ (model): RSI 3125, RSI 3125N, RSI 4125, RSI 4125N,
Type (model): RSI 6125, RSI 6125N, RSI 8125, RSI 8125N,
PRZK 3125N, PRZK 4125, PRZK 4125N

Dane techniczne: U_i : 690 V; U_{imp} : 8 kV; I_{th} : 125 A; I_{cw} : 2,5 kA; I_{cm} : 7,5 kA;
Technical data: Kategoria użytkowania:

Utilization category: AC-22A - U_o : 690 V, I_o : 125 A,
AC-23A - U_o : 400 V, I_o : 100 A,
AC-23A - U_o : 500 V, I_o : 80 A,
AC-23A - U_o : 690 V, I_o : 60 A;

Liczba biegunów: 3, 4, 6, 8
Number of poles

System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67

Data ważności: 2016-01-19
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-3:2009 (EN 60947-3:2009, IEC 60947-3:2008)	LA-10.123, TA 4.82, TA 4.83, TA 3.17, TA 3.19 TA 2.215	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with BBJ.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik
Teodor Pysznik

Warszawa, 2011-01-20

