

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand France
Zone Industrielle les 3 moulins
159 Rue Jean Joannon
CS 80729

06605 ANTIBES CEDEX
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Reiheneinbauschalter
Series built in switch

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2009-10; EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4):2005-10; EN 60669-2-4:2005

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 4285400-1610-0001 / 174439

File ref.:

Ausweis-Nr. 40036760

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-02-04

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES
CEDEX, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1610-0001 / 174439 / CC3 / ZI

Datum / *Date*

2013-02-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036760
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036760.

Reiheneinbauschalter
Series built in switch

Typ(en) / *Type(s)*:

4064 16
4064 17
4064 19
4064 20
4064 21
4064 45
4064 46
4064 47
4064 53
4064 65
4064 66
4064 67
4064 85
4064 86
4064 87

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V; AC 400 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 AX; 20 AX; 32 A; 40 A; 63 A

Schaltungsnummer
Switch pattern No.

1, 2, 3, 03

Bauart
Kind of construction

DIN 43 880 Baugröße 1
DIN 43 880 construction size 1

Anbringungsart
Method of mounting

Einbau auf Hutschiene nach EN 60715
Built in on top-hat rail according to EN 60715

Schutzart
Degree of protection

IP20

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40036760 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES
CEDEX, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1610-0001 / 174439 / CC3 / ZI

Datum / *Date*

2013-02-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036760
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036760.

Kurzschlussbemessungsstrom
(Inc)
*Conditional short-circuit
current (Inc)*

Kurzschlussbeständig [Bedingter Kurzschlussstrom (inc)]:
4,5 kA
*Resistant to short circuit [conditional short-circuit
(Inc)]: 4,5 kA*

Weitere Angaben siehe Anlage
*Further information see
appendix*

Nr. 1 - 2
No. 1 - 2

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC3
Section CC3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40036760

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES
CEDEX, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1610-0001 / 174439 / CC3 / ZI

Datum / *Date*

2013-02-04

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036760.
This supplement is part of the Certificate No. 40036760.

Reiheneinbauschalter
Series built in switch

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30007221

LEGRAND ELEKTRIK SANAYI A.S.
GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan Dede Cad. 112
TR-41480 GEBZE-KOCAELI

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC3
Section CC3