



Ref. Certif. No.

SE-58366IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Circuit breakers

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurLEGRAND SNC.
128 avenue du Maréchal-de-Lattre-, de-Tassigny,
FR-87045 Limoges cedex, FRANCEName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantBTICINO SpA -Legrand Group.
Via Messina 38, IT-20154 Milano
ITALYName and address of the factory
Nom et adresse de l'usine
Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageBTICINO SpA -Legrand Group.
Via Folzoni 5, 24052 Azzano San Paolo, Bergamo
ITALYRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales $U_e = 230 - 690V AC$, $I_n = 630 - 2500A$, 50-60Hz.
Pattern No 3 and 4, Draw out version.
 $U_i = 1000V$, $U_{imp} = 12kV$. See also page 2.Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Legrand

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

WMT

Model / Type Ref.
Ref. De typeDMX³ 2500HAdditional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-2:2006

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

900648

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00**Intertek ETL SEMKO**

Signature:

Helen Gustafsson

Date: 8 July 2009

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

U_e (V)	I_{cm} (kA)	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)	I_{cw} (kA)	I_{su} (kA)	I_{IT} (kA)
230	143	65	65	65	30	30
415	143	65	65	65	30	30
500	143	65	65	65	-	-
600	132	60	60	60	-	-
690	121	55	55	55	-	-

Date: 8 July 2009

Signature: *Aleku Gustafsson*