



Ref. Certif. No.

**SE-58369**

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

**CB TEST CERTIFICATE**

**CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product  
Produit

Circuit breakers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND SNC.  
128 avenue du Maréchal-de-Lattre-, de-Tassigny,  
FR-87045 Limoges cedex, FRANCE

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

BTICINO SpA -Legrand Group.  
Via Messina 38, IT-20154 Milano  
ITALY

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine  
Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup>

BTICINO SpA -Legrand Group.  
Via Folzoni 5, 24052 Azzano San Paolo, Bergamo  
ITALY

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

$U_e = 230 - 690V AC$ ,  $I_n = 630 - 2500A (2500L)$ ,  $3200 - 4000A (4000L)$ , 50-60Hz. Pattern No 3 and 4, Draw out version.  
 $U_i = 1000V$ ,  $U_{imp} = 12kV$ . See also page 2.

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

Legrand

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

WMT

Model / Type Ref.  
Ref. De type

DMX<sup>3</sup> 2500L , DMX<sup>3</sup> 4000L

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60947-2:2006

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

900652

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Intertek Semko AB  
Box 1103  
SE-164 22 Kista, Sweden  
Int +46 8 750 00 00

**Intertek ETL SEMKO**

Signature:

Helen Gustafsson

Date: 8 July 2009



Ref. Certif. No.

SE-58369

Additional information (if necessary)  
Information complémentaire (si nécessaire)

$U_e$ (V)	$I_{cm}$ (kA)	$I_{cu}$ (kA)	$I_{cs}$ (kA)	$I_{cw}$ (kA)	$I_{su}$ (kA)	$I_{IT}$ (kA)
230	220	100	100	85	48	48
415	220	100	100	85	48	48
500	220	100	100	85	48	48
600	165	75	75	75	-	-
690	143	65	65	65	-	-