

IEC**IECEE**
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

SE-67052IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Circuit breakers

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurLEGRAND SNC.
128, Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.
FR-87045 Limoges Cedex, FRANCEName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantBTICINO SpA -Legrand Group.
Via Messina 38.
IT-20154 Milano, ITALYName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème}BTICINO SpA -Legrand Group.
Via Folzoni 5, 24052 Azzano San Paolo.
Bergamo, ITALYRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales $U_e = 230 - 690V$, $I_n = 4000 - 6300A$, 50-60Hz
 $U_i = 1,00kV$, $U_{imp} = 12,0kV$, Pattern no. 3 and 4.
See also page 2.Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Legrand

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

WMT

Model / Type Ref.
Ref. De typeDMX³ 6300Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

-

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la


IEC 60947-2:2006 and A1

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

1117388

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00**Intertek**

Signature:



Bo Berglöv

Date: 26 October 2011

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

U_e (V)	I_{cm} (kA)	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)	I_{cw} (kA) 1s	I_{su} (kA)	I_{IT} (kA)
230	220	100	100	100	75,6	75,6
415	220	100	100	100	75,6	75,6
500	220	100	100	100	-	-
600	165	75	75	75	-	-
690	143	65	65	65	-	-

Date: 26 October 2011

Signature: 