



Ref. Certif. No.

SE-67669A1IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Circuit breakers

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurLEGRAND SNC.
128 avenue du Maréchal de Lattre, de Tassigny.
FR-87045 Limoges cedex, FRANCEName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantBTICINO SpA -Legrand Group.
Via Messina 38, IT-20154 Milano.
ITALYName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème}BTICINO SpA -Legrand Group.
Via Folzoni 5, 24052 Azzano San Paolo, Bergamo.
ITALYRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales $U_g = 240 - 500V$ AC. $I_n = 40 - 250A$. 50-60Hz.
Pattern No. 4.
 $U_i = 500V$, $U_{imp} = 6kV$. See also page 2.Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Legrand

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

WMT

Model / Type Ref.
Ref. De typeDPX³ 250B, DPX³ 250F, DPX³ 250N and DPX³ 250H (electronic
with residual current device)Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)This certificate replaces CB-certificate SE-67669, dated 2 January
2012. A new certificate is issued due to a misprint of the standard
on the certificate.A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-2:2006 and A1

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

1117387

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00**Intertek**

Signature:

Bo Berglöf

Date: 21 May 2012

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

DPX³ 250B (electronic with residual current device)

U_e (V)	I_{cm} (kA)	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)
240	84	40	40
415	52,5	25	25
440	40	20	20
500	17	8	8

DPX³ 250F (electronic with residual current device)

U_e (V)	I_{cm} (kA)	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)
240	132	60	60
415	75,6	36	36
440	63	30	30
500	52,5	16	16

DPX³ 250N (electronic with residual current device)

U_e (V)	I_{cm} (kA)	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)
240	176	80	80
415	105	50	50
440	84	40	40
500	63	18	18

DPX³ 250H (electronic with residual current device)

U_e (V)	I_{cm} (kA)	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)
240	220	100	100
415	154	70	70
440	132	60	60
500	40	20	20

Date: 21 May 2012

Signature: 