

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand France
Zone Industrielle les 3 moulins
159 Rue Jean Joannon
CS 80729
06605 Antibes Cedex
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten
Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)**
***RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral
overcurrent protection, functionally independent of line voltage***
Serie/series DX3

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2018-03; EN 61008-1:2012+A1+A2+A11+A1/AC:2016+A12:2017
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664 Teil 11):1999-12; EN 61008-2-1:1994+A11:1998
DIN EN 62423 (VDE 0664-40):2022-03; EN 62423:2012+A11:2021



Aktenzeichen: 4285400-1720-0008 / 302835

File ref.:

Ausweis-Nr. 40032162

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2011-03-22

(letzte Änderung / updated 2023-01-20)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1720-0008 / 302835 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2023-01-20

Datum / *Date*

2011-03-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032162.

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB) RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage Serie/series DX3

Typ(en) / *Type(s)*

411550; 411554 - 411557

411569 - 411572; 411584

411590 - 411592; 411674 - 411678

411684 - 411687; 411688

411694 - 411697; 411759 - 411763

411769 - 411773; 411779 - 411783

411789 - 411793; 411800; 411801

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V
AC 400 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A; 25 A; 40 A; 63 A; 80 A; 100 A

Anzahl der Pole
Number of poles

zweipolig / two-pole (Fertigung-Nr. / factory-no. 30007234)
vierpolig / four-pole (Fertigung-Nr. / factory-no. 30007228)

Bemessungsfehlerstrom
Rated residual operating current

0,01A
0,03A
0,1A
0,3A
0,5A

Bemessungsschaltvermögen
Rated making and breaking capacity

500 A (16 A - 40 A)
630 A (63 A)
800 A (80 A)
1000 A (100 A)

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
Rated conditional short-circuit current

10000 A

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1720-0008 / 302835 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2023-01-20

Datum / *Date*

2011-03-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032162.

Vorsicherung / Kurzschlusschutzeinrichtung
Fuse / Short-circuit protection device

16 A gG (16 A)
25 A gG (25 A)
40 A gG (40 A)
63 A gG (63 A)
80 A gG (80 A)
100 A gG (100 A)

Verhalten bei Gleichstromanteilen
Behaviour in presence of d.c. components

Typ / type "A"; "S"; "F"

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

-25°C / +40°C

Weitere Angaben
Further information

Fehlerstromschutzschalter Typ "S" / RCCB type "S"
411584; 411800; 411801

siehe Anlage Nr. 100 vom 2019-05-10
see Appendix no. 100 dated 2019-05-10

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1720-0008 / 302835 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2023-01-20

Datum / *Date*

2011-03-22

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.

This supplement is part of the Certificate No. 40032162.

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB) RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage Serie/series DX3

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30007228

Legrand France
290 avenue de Colmar
67100 STRASBOURG
FRANCE

Referenz/*Reference*
30007234

Legrand France
Zone Industrielle les 3 moulins
159 Rue Jean Joannon
CS 80729
06605 ANTIBES CEDEX
FRANCE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /
Certificate No. Info sheet
40032162

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1720-0008 / 302835 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2023-01-20

Datum / *Date*

2011-03-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032162.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.40032162.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

4285400-1720-0008/261024/TL3/KOH

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40032162

letzte Änderung / updated

2019-05-10

Anlage /

Appendix

100

Datum / Date

2011-03-22

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz, netzspannungsunabhängig (RCCB)
RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage

Typenübersicht / type-list

R.C.C.B.						
		types	A		A - S	F
		sensitivity	10 mA	30 mA	300 mA	300 mA
poles	width	In (A)				
2P	2 modules	16	411550			
		25		411554	411569	411590
		40		411555	411570	411591
		63		411556	411571	411592
		80		411557	411572	
		100			411584	

VDE 40032162
Fertigungsstätte: Antibes



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand France, Zone Industrielle les 3 moulins, 159 Rue Jean Joannon, CS 80729, 06605 ANTIBES CEDEX, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.40032162.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

4285400-1720-0008/261024/TL3/KOH

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40032162

letzte Änderung / updated

2019-05-10

Anlage /
Appendix
100

Datum / Date

2011-03-22

Typenübersicht / type-list (continued)

R.C.C.B.							
poles	types	A				A - S	F
	sensitivity	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	300 mA	30 mA
	In (A)						
4P N on left	25	411674		411684			411694
	40	411675		411685			411695
	63	411676		411686			411696
	80	411677		411687			411697
	100	411678		411688			
4P N on right	25	411759	411769	411779	411789		
	40	411760	411770	411780	411790	411800	
	63	411761	411771	411781	411791	411801	
	80	411762	411772	411782	411792		
	100	411763	411773	411783	411793		

VDE40032162 Fertigungsstätte: Strasbourg