

PID:  
03011000  
CID:  
C.1993.1379

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*


**BTICINO SPA  
VIA MESSINA 38  
20154 MILANO MI**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Interruttori automatici di  
sovracorrente per usi domestici  
e similari  
( Serie Mosaic )**

*Circuit breakers for overcurrent  
protection for hous. installations  
( Series Mosaic )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on:

**2010-03-18**

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

  
IMQ S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2010-03-18  
Data di aggiornamento / Updated on  
Sostituisce / Replaces

**Prodotto | Product**

**Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e simili**  
**Circuit breakers for overcurrent protection for hous. installations**

**Concessionario | Licence Holder**

**BTICINO SPA**  
**VIA MESSINA 38**  
**20154 MILANO MI**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

PLI000G1 C02637013

ZAGHOUAN

Tunisia

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme**

EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

**Standards**

EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

**Rapporti | Test Reports**

03LK00001

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

Serie / Series **Mosaic**  
Corrente nominale / Rated current **10; 16 A**  
Corrente intervento istantaneo / Tripping current **tipo C / type C**  
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**  
Natura dell'alimentazione / Nature of supply **c.a. / a.c.**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Potere nominale di corto-circuito / Short circuit breaking capacity **3000 A**  
Tipo di installazione / Type of installation **da incasso / flush-type**  
Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo / Rated making and breaking capacity of an individual pole (Icn1) **1500 A**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.K002ER

Marca / Trade mark **legrand**  
Riferimento di tipo / Type reference **77521**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **77521**  
Numero di poli / Number of poles **1P+N**  
Corrente nominale / Rated current **10 A**  
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

AR.K002ES

Marca / Trade mark **legrand**  
Riferimento di tipo / Type reference **77522**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **77522**  
Numero di poli / Number of poles **1P+N**  
Corrente nominale / Rated current **16 A**  
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

### Ulteriori informazioni | Additional Information

I prodotti di cui al presente certificato risultano conformi alle relative norme se installati con gli appropriati accessori di cui al Certificato di Approvazione n. EQ839.

The above mentioned products are in conformity with the relevant standard if installed with the accessories quoted on the IMQ Approval Certificate n. EQ839.

### Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K000C6    BTM.030100.DA19    Diritti modelli IMQ - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari | IMQ models - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installation    2

  
IMQ S.p.A.