

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002268

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office

CL HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

suministra el producto / supplies the product

Interruptor automático magnetotérmico
Circuit-Breakers for overcurrent protection for household and similar installation

conforme con / in compliance with

UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003; EN 60898-1:2003 CORR:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)
UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)
UNE-EN 60898-1:2004/A13:2013 (EN 60898-1:2003/A13:2012)

Referencias / References

Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site

Via delle Industrie, 12
80059 TORRE DEL GRECO (Italia)

Esquema de certificación
Certification scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de última emisión / Last issued
Fecha de expiración / Validity date

2017-09-28
2019-12-02
2024-12-02

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002268

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: LEGRAND

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Curva / Tripping current
407975	1P	230/400 V-	40 A	6000 A	4500 A	D
407976	1P	230/400 V-	50 A	6000 A	4500 A	D
407977	1P	230/400 V-	63 A	6000 A	4500 A	D
408035	2P	400 V-	40 A	6000 A	4500 A	D
408036	2P	400 V-	50 A	6000 A	4500 A	D
408037	2P	400 V-	63 A	6000 A	4500 A	D
408093	3P	400 V-	40 A	6000 A	4500 A	D
408094	3P	400 V-	50 A	6000 A	4500 A	D
408095	3P	400 V-	63 A	6000 A	4500 A	D
408151	4P	400 V-	40 A	6000 A	4500 A	D
408152	4P	400 V-	50 A	6000 A	4500 A	D
408153	4P	400 V-	63 A	6000 A	4500 A	D

Fecha de emisión / First issued on 2017-09-28
Fecha de última emisión / Last issued 2019-12-02
Fecha de expiración / Validity date 2024-12-02

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com