



Ref. Certif. No.

FR 677932

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Boxes and enclosures for electrical accessories

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur**LEGRAND FRANCE**128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - FranceName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant**LEGRAND FRANCE**128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - FranceName and address of the factory
Nom et adresse de l'usine**EMB Electrical Industries SAE**Second Industrial Zone - Sadat City Area 18 - P.O. Box 14 - 32958 Menofia -
EgyptNote : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See annex 2

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

/

Model / Type Ref.
Ref. De type

Series NILOE


References see annex 2

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)

See annex 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la**PUBLICATION****EDITION**IEC 60670-1:2002(ed.1)
IEC 60670-22:2003(ed.1)As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

102524-605709, 102524-605711, 137916-677933, 137916-677933A

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification****Laboratoire Central des Industries Électriques**33, av du Général Leclerc - BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date:

2016-04-01

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer

Annex 1

REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Type reference	References			Specificity
	White	Ivory	Brown	
7 64X 46 NCO01	7 645 46	7 646 46	7 647 46	without plate

Rated insulation voltage	250 V~
Rated connecting capacity	2,5 mm ²
Maximum number of conductors to be placed in the box	3 (Ø 12 mm maxi)

Nature of material:	Composite	
Method of installation	Flush, semi-flush or embedded in	Walls, ceilings or floors combustible and non-combustible Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture.
Type(s) of inlets (outlets)	With inlets for flexible cables	
Clamping means	With cable anchorage	
Minimum and maximum temperatures during installation	De -5 °C à +60 °C / -5 °C to +60 °C	
Boxes and enclosures for hollow walls and the like:	According to the degree of protection of the part mounted in the hollow wall	See above table
Method of fixing the terminals or connecting devices in the connecting box	Without fixing (for floating terminals or connecting devices)	

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2016-04-01

Signature:



Accessories :**Surface box**

Type references	References	Designation
6 64x 98	6 64A 98	1 gang
6 64x 99	6 64A 99	2 gang

A = 7 *white*A = 8 *ivory***Cover plate**

Type references	References	Designation	
6 665 x1	6 650 B1	1 gang	
	3 970 D1		
	3 970 95		
6 665 x2	6 650 B2	2 gang	
	3 970 D2		
	3 970 96		
6 665 x3	6 650 B3	3 gang	
	3 970 D3		
	3 970 97		
6 665 x4	6 650 B4	4 gang	
6 665 x5	6 650 B5	5 gang	
6 665 x6	6 650 C6	1 gang label holder	
6 665 x8	6 650 C8	2 gang 100 mm fixing centres	
6 665 x1	6 650 09	1 gang white sold by 100	
	B = 0	C = 0	white
	B = 1	C = 1	ivory
	B = 2		red
	B = 3		Taupe
		D = 3	Bronze
		D = 4	Aluminium
		D = 5	Onyx
		D = 7	Cacao
		D = 8	Plum
		D = 9	dark wood
		3 970 95/96/97	Light wood

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)

**Laboratoire Central des Industries Électriques**

33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr



Date: 2016-04-01

Signature:

Jean-François BRUNO
Certification Officer