



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° : 677924

APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

0002AP

1456AP

Produit :
Product:

Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique
Boxes and enclosures for electrical accessories

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / series NILOE
Références voir annexe / *references see annex*

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

Voir annexe / *see annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

Ajout de références / *addition of references*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapports d'essai/test reports n° 106204-610785, 111917-623321,
102524-605709, 102524-605711, 137916-677926

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° 610789A/M2 du 2014-03-21

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.


Fontenay-aux-Roses, 2016-04-04

Date de fin de validité :
Limit expired date:

-

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Gilles LEMONNIER
Responsable de Certification
Certification Officer



RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

MÉCANISME / MECHANISM

Références de type Type references	Références						IP	Spécificité Specificity	
	ONE blanc avec griffes White ONE with claws	Blanc avec griffes White with claws	Blanc sans griffes White without claws sold by 50	Blanc sans griffes White without claws	Ivoire avec griffes Ivory with claws	Ivoire sans griffes Ivory without claws			Aluminium sans griffes Aluminium without claws
6 6xx 49		6 645 49		6 647 49		6 648 49	6 653 49	IP44	
				0 965 17				IP44	
6 6xx 95	6 641 95	6 645 95		6 647 95	6 646 95	6 648 95		IP21	
				0 966 24				IP21	
6 64x 95			6 643 95					IP20	without cover plate



Tension d'isolement assignée / Rated insulation voltage	250 V~
Capacité de connexion assignée / Rated connecting capacity	2,5 mm ²
Nombre maximal de conducteurs à placer dans la boîte / Maximum number of conductors to be placed in the box	3 (12 mm maxi)





CLASSIFICATION

Nature du matériau/Nature of material:	Composite/Composite	
Mode de montage Method of installation	Encastées, semi-encastées ou intégrées dans Flush, semi-flush or embedded in	- Murs, plafonds ou planchers combustibles et non combustibles. Walls, ceilings or floors combustible and non-combustible - Murs creux, plafonds creux, planchers creux ou mobilier Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture.
Type(s) d'entrées (sorties) Type(s) of inlets (outlets)	Avec entrées pour câbles souples With inlets for flexible cables	
Moyens de fixation / Clamping means	Avec serre-câble/With cable anchorage	
Températures minimales et maximales pendant l'installation Minimum and maximum temperatures during installation	De -5 °C à +60 °C / -5 °C to +60 °C	
Boîtes et enveloppes pour murs creux ou équivalents Boxes and enclosures for hollow walls and the like:	Degré de protection de la partie dans le mur creux According to the degree of protection of the part mounted in the hollow wall	Voir tableau ci-dessus See above table
Méthode de fixation des bornes ou des dispositifs de connexion dans la boîte Method of fixing the terminals or connecting devices in the connecting box	Sans fixation (pour bornes ou dispositifs de connexion flottants) Without fixing (for floating terminals or connecting devices)	

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Cadre saillie / Boxes for surface mounting

Références de type Type references	Références References	Désignation Designation	Couleurs / Colours
6 64x 98	6 64A 98	1 poster/1 gang	A = 7 : pur / pure
6 64x 99	6 64A 99	2 postes/2 gang	A = 8 : lin / linen





Plaque de recouvrement / Cover plate

Type	References	Designation
6 665 x0	6 660 C0	1 poste / gang IP44 IK07*
	6 660 B1	
6 665 x1	0 967 0A	1 poste / gang
	3 970 D1	
	3 970 95	
	6 660 B2	
6 665 x2	0 697 1A	2 postes / gang
	3 970 D2	
	3 970 96	
	6 660 B3	
6 665 x3	0 697 2A	3 postes / gang
	3 970 D3	
	3 970 97	
6 665 x4	6 660 B4	4 postes / gang
6 665 x5	6 660 B5	5 postes / gang
6 665 x6	6 660 C6	1 poste porte étiquette / 1 gang label holder
6 665 x8	6 660 C8	2 postes centre de fixation 100 mm / 2 gang 100 mm fixing centres
6 665 x1	6 660 09	1 poste blanc vendu par 100 / 1 gang white sold by 100
	B = 1 C = 1	Ivoire / Ivory
	A = 2 B = 2	Rouge / Red
	A = 4 B = 3	Taube
	A = 6	Bronze
	A = 5	Aluminium
	A = 1	Onyx
	A = 8	Cacao
	A = 7	Prune / Plum
		Bois sombre / Dark wood
		Bois clair / Light wood
	A = 3	Fougere

