

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektronischer Schalter, Zeitschalter
Electronic switch, time delayed switch (TDS)

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2009-10; EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1):2010-03; EN 60669-2-1:2004 + A1:2009
DIN EN 60669-2-1/A12 (VDE 0632-2-1/A12) 2010-09; EN 60669-2-1:2004/A12:2010
IEC 60669-1(ed.3);am1;am2
IEC 60669-2-1(ed.4);am1

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 515900-1690-0709 / 152323
File ref.:

Ausweis-Nr. 40021489 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2007-07-10
(letzte Änderung/updated 2012-05-03)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1690-0709 / 152323 / FG33 / DU

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2012-05-03 2007-07-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021489
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40021489.

Elektronischer Schalter, Zeitschalter
Electronic switch, time delayed switch (TDS)

Typ(en) / *Type(s)*:

784 20
670 51
695 04

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 230 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	8 A
Bemessungslast <i>Rated load</i>	1000 W Glühlampenlast <i>1000 W Incandescent lamp load</i>
Schaltungsnummer <i>Switch pattern No.</i>	1
Anbringungsart <i>Method of mounting</i>	Unterputzmontage (Typen 784 20, 670 51) Einbau (Typ 695 04) <i>Flush-type (types 784 20, 670 51)</i> <i>Built in (type 695 04)</i>
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 20 (Typen 784 20, 670 51) IP 00 (Typ 685 04) <i>IP20 (Types 784 20, 670 51)</i> <i>IP00 (Type 695 04)</i>
Anmerkung(en) <i>Remark(s)</i>	VDE-EMV-geprüft nach Abschnitt 26 <i>VDE-EMC-tested according to clause 26</i>
Ausführung(en) <i>Construction(s)</i>	Typ 784 20 mit Abdeckung Serie Mosaic Typ 670 51 mit Abdeckung Serie Celiane Typ 695 04 zum Einbau in ein Aufputzgehäuse Serie Plexo <i>Type 784 20 with cover series Mosaic</i> <i>Type 670 51 with cover series Celiane</i> <i>Type 695 04 for built in an enclosure series Plexo</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / page
40021489 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1690-0709 / 152323 / FG33 / DU

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2012-05-03 2007-07-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021489
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40021489.

Weitere Angaben siehe Anlage 1
*Further information see
appendix*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40021489

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1690-0709 / 152323 / FG33 / DU

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2012-05-03 2007-07-10

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021489.
This supplement is part of the Certificate No. 40021489.

Elektronischer Schalter, Zeitschalter
Electronic switch, time delayed switch (TDS)

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/ <i>Reference</i>	Legrand GmbH
30002285	Am Silberg 14
	D-59494 SOEST

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33