



Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 620094

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Electronic switches

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Note : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

100-240V~, 50/60Hz

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Model / Type Ref.
Ref. De type

Series MOSAIC
References 77024, 77023

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)

See annex 1
Supersedes the CB certificate n°564874C dated 2008-10-06
Update further to the evolution of the standard and deleting the
factory n°1544AP

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60669-1:1998 +A1:1999 +A2:2006 (third edition)
IEC 60669-2-1:2002 +A1:2008 (fourth ed)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

73501-564215, 73501-564287, 73501-564321, 73501-566031,
73501-566115, 73501-566116, 109678-620168M, 109678-620168N

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr



Date: 2012-02-16

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer



Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 620094

Annex 1

REFERENCES, RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF MOSAIC SERIES

Type reference*	References		
	Electronic module	White cover plate	Frame 1 gang
CCH01	77024	78802	80251
CCH02	77023		

* The type reference is the reference of electronic module

Type of electronic switch :

- Touch switch

Ref 77023: Electronically operated mechanical switching device

- Touch switch

Ref 77024: Electronically operated (transmitter to receivers associated). Supply 100-240V.

Pattern number :

1 ref. 77023

Contact opening (gap) :

micro-gap : ref. 77023

Protection degree:

IP20

Method of actuating :

push-button

Method of mounting :

flush-type

Method of installation :

design A -

Type of terminals :

screw-type

Rated current (A) – Rated load (VA or W) :

77023: 2,5A max motor

rated voltage (V) :

100 V / 240 V

Rated frequency (Hz) :

50/60Hz

Additional Information (if necessary)

Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc – BP 8

FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex

www.lcie.fr

Date:

2012-02-16

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer

