



Ref. Certif. No.

FR_712329

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

CB TEST CERTIFICATE

Product

Switch for fixed electrical installation

Name and address of the applicant

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Name and address of the manufacturer

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Name and address of the factory

LEGRAND FRANCE
290 AVENUE DE COLMAR
67100 STRASBOURG
FRANCE

Note: When more than one factory, please report on page 2

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics

See Annex

Trademark / Brand (if any)



Customer's Testing Facility (CTF) Stage used

/

Model / Type Ref.

See Annex

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

/

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

IEC 60669-1:2017

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

170199-759541

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body



LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES - LCIE
33 avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses, FRANCE
www.lcie.fr

Date: 10/09/2021



LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

Signature:
Julien Gauthier
Certification Officer

ANNEX

 RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Reference	U (V~_)	I (A)	Pattern number
4 129 00	250	32	6
4 129 04			1NO + 1NC *
4 129 02			4
4 129 01	400	32	6/2
4 129 03			4/2

* : NO : Normalement ouvert / normally opened

* : NC : Normalement fermé / normally closed

Classification

Fonction / pattern number	See table above
Ouverture des contacts / contact opening (gap)	Normal
Protection contre les chocs électriques / Protection against electric shok	Unenclosed
Degré de protection / Protection degree	IP20
Mode de commande / Method of actuating	Tumbler
Méthode de montage / Method of mounting	In board in rail
Méthode d'installation / Method of installation	Design A
Type des bornes / Type of terminals	Screw-type
Sortie par câble souple / Flexible cable outlet	Without
Courant nominal (A or AX) - Rated current	32A


 LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES - LCIE
 33 avenue du Général Leclerc
 92260 Fontenay-aux-Roses, FRANCE
www.lcie.fr

Date: 10/09/2021


 LABORATOIRE CENTRAL DES
 INDUSTRIES ELECTRIQUES
 S.A.S au capital de 15.745.984 €
 RCS Nanterre B 408 363 174
 33 avenue du Général Leclerc
 F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

 Signature:  Julien Gauthier
 Certification Officer