

OŚWIADCZENIE

KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna
ul. Bestwińska 21
PL 43-500 Czechowice – Dziedzice

Niniejszym potwierdzamy, że produkty DPNR2/.. są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – poliwęglanu odpornego na żar przetestowanego zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej na osprzęt elektryczny do użytku domowego i podobnego oraz normy CSN EN 60695-2-11 przy pomocy pętli probierczej o temperaturze 850 °C z wynikiem pozytywnym.

Szef Biura Technicznego



Tomasz Wilk

Czechowice – Dziedzice, 2021-02-11