



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem SEP-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark SEP-BBJ

nr SEP-BBJ/12/035/20/A1

No. SEP-BBJ/12/035/20/A1

**Posiadacz certyfikatu:** AH HARDT Spółka Jawna  
(Nazwa i adres) Cholerzyn 215  
*Certificate holder:* 32-060 Liszki, Poland  
(Name and address)

**Producent:** AH HARDT Spółka Jawna  
(Nazwa i adres) Cholerzyn 215  
*Manufacturer:* 32-060 Liszki, Poland  
(Name and address)

**Nazwa wyrobu:** Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC).  
*Name of the product:* Uziom pionowy, złączka uziomu pionowego.  
Lightning Protection System Components (LPSC).  
Earth rod, coupler for earth rod.

**Typ (model):** Uziom stalowy ocynkowany ze złączką i zamkiem samohamownym  
*Type (model):* fi 12 mm.  
Hot dipped galvanized steel rod with coupler for earth rod  
and self-braking lock fi 12 mm.

**Znak towarowy:**  
*Trade Mark:*



**Dane techniczne:** Długość: Length: 1500 mm.  
*Technical data:*

**Typ programu certyfikacji:** 5 według PN-EN ISO/IEC 17067  
*Type of certification scheme* 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

**Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):**  
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN IEC 62561-2:2018-04 (EN IEC 62561-2:2018)	LA-20.074/20.046	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).  
*This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).*

**Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.**  
*Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.*



Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body Manager

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2021-12-22



**Informacje dodatkowe:**

*Additional information:*

**Uziom stalowy ocynkowany o średnicy fi 16 mm ze złączką i zamkiem samohamownym fi 12 mm wytrzymuje udarowy prąd pioruna 200 kA – Klasa H<sub>2</sub> wg Tablicy 2 IEC TS 62561-8:2018.**

*Hot dipped galvanized steel rod fi 16 mm with coupler for earth rod and self-braking lock fi 12 mm withstands lightning impulse current 200 kA – Class H<sub>2</sub> acc. Table 2 IEC TS 62561-8:2018.*

**Miejsce(a) produkcji:** AH HARDT Spółka Jawna  
*Place(s) of manufacture:* Cholerzyn 215  
32-060 Liszki, Poland

**Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat nr SEP-BBJ/12/035/20 z dnia 2020-12-29.**

*This certificate supersedes certificate No. SEP-BBJ/12/035/20 dated 2020-12-29.*

**Zmiany wprowadzone do certyfikatu nr SEP-BBJ/12/035/20:**

**Poprawiono adres firmy.**

*Changes have been made to the certificate No. SEP-BBJ/12/035/20:*

*Address of manufacturer has been corrected.*

NC-A 21.346  
**Nr rej. Reg. No.S-A-20-046**

**Rozdzielnik:**

*Copy to:*

1. AH HARDT Spółka Jawna  
Cholerzyn 215  
32-060 Liszki, Poland
2. NC