



B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z uz., d. kontr. LED i p.opis., nadruk "ZSV", pomarańcz

41108914

Konstrukcja

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Rodzaj konstrukcji | zgodny z normą DIN 49440 |
| Montaż | Montaż podtynkowy |
| Wykonanie | Nadruk „ZSV” |

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy In | 16 A |

Prąd

| | |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 16 A |
|--------------------|------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---------|---------------------|
| Pokrywa | Plakietka centralna |
|---------|---------------------|

Materiał

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kolor specjalny - linia design | pomarańczowy |
| Kolor | pomarańczowy |
| Kolor | pomarańczowy |
| Kolor RAL | RAL 2003 |
| Materiał | tworzywo duroplastyczne |
| Powierzchnia | połysk |

Wymiary

| | |
|--|-------|
| Głębokość montażu | 32 mm |
| Głębokość zabudowy puszek podtynkowych | 31 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|-----------------------|
| Montaż | z łapkami rozporowymi |
|--------|-----------------------|

Podłączenie

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Zaciski przyłączeniowe | wg VDE 0620-1 |
| - z zaciskami śrubowo-windowymi | |

Zastosowanie

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Cecha różnicująca 1 - dystrybucja | z polem opisowym |
| Cecha różnicująca 2 - dystrybucja | rozszerzoną ochroną styków |
| Cecha różnicująca 3 - dystrybucja | zaciski śrubowo-windowe |

Norma

| | |
|----------------|-----------------|
| Wersja SV, ZSV | wg VDE 0100-710 |
|----------------|-----------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---|----------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 02 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) | wg IEC 60884-1 |
| Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) | wg VDE 0620-1 |
| - rozszerzona ochrona styków | |

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Główna linia projektowa | B.Kwadrat/B.3/B.7 |
| Wtórna linia projektowa | B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7 |

Instrukcje

| | |
|-----------------|---|
| Tekst wskazówki | Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 6 mm., Mechanizm kodowany barwnie. |
|-----------------|---|