



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE CE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr CE/020/13
No. CE/020/13

Dostawca: ETI Elektroelement d.d.
(Nazwa i adres) Obrezija 5
Supplier: 1411 Izlake, Slovenia
(Name and address)

Producent: ETI POLAM Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Jana Pawła II 18
Manufacturer: 06-100 Pułtusk, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Obudowy metalowe do rozdzielnic niskiego napięcia.
Name of the product: The enclosures for low-voltage switchgear and controlgear made of metal.

Typ (model): SOLID GSX
Type (model): (wykaz wykonań na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations on the other side of the certificate)

Dane techniczne: IP44; IP42, IP41; IK10;
Technical data: Klasa ochrony I
Protection against electric shock: class I.

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanych(-ej):
Aforesaid product complies with the requirements of the harmonized standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62208:2011 (EN 62208:2011)	LA-13.036	BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

Compliance with the requirements of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essentials requirements specified in:

- Dyrektywie LVD 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2007-08-21, Dz. U. nr 155, poz. 1089);
- LVD Directive 2006/95/EC (implemented into Polish law by MG decree of 2007-08-21, OJ No. 155, item 1089);

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

accomplishing mandatory terms of **CE** marking.

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Ponadto, znakowanie **CE** powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie z postanowieniami ww. dyrektywy(-y) (rozporządzenia/ustawy).

Moreover, **CE** marking shall be affixed on the products after technical documentation was prepared and EC declaration of conformity was issued, according to the aforesaid directive(s) (decree) regulations.

Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z zasadniczymi wymaganiami ww. dyrektywy(-y) (rozporządzenia/ustawy).

This certificate is valid until the date of cessation of presumption of conformity of the aforesaid harmonized standard(s) under the aforesaid directive(s) (decree/act).

Warszawa, 2013-06-12



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik
Teodor Pysznik

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ



Informacje dodatkowe:

Additional information:

Typ type : SOLID GSX

Odmiany:

Variations:

Naścienne <i>Wall-mounted</i>		Podtynkowe <i>Concealed</i>	
4XN160 2-3	4XN160 3-3	4XP160 2-3	4XP160 3-3
4XN160 2-4	4XN160 3-4	4XP160 2-4	4XP160 3-4
4XN160 2-5	4XN160 3-5	4XP160 2-5	4XP160 3-5
4XN160 2-6	4XN160 3-6	4XP160 2-6	4XP160 3-6
4XN160 2-7	4XN160 3-7	4XP160 2-7	4XP160 3-7

IP41 - obudowy naścienne bez uszczelek
wall-mounted enclosures without seals

IP42 - obudowy podtynkowe bez uszczelek
concealed enclosures without seals

IP42 - obudowy naścienne z uszczelkami tylnej ściany
wall-mounted enclosures with rear walls seals

IP44 - obudowy podtynkowe z uszczelkami drzwi
concealed enclosures with door seals

IP44 - obudowy naścienne z uszczelkami tylnej ściany i drzwi
wall-mounted enclosures with rear wall seals and door seals

CW-A 13.164

Nr rej. S-A-13-016

Reg. No. S-A-13-016

Rozdzielnik:

Copy to:

1. ETI Elektroelement d.d.
Obreziya 5
1411 Izlake, Slovenia
2. ETI POLAM Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pułtusk, Poland
3. CW