



Deklaracja Zgodności UE

EU - Declaration of Conformity

Producent / Producer: ETI Elektroelement, d.o.o.

Adres / Address: Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenia

Produkt / Product: **Wkładki topikowe średniego napięcia VV / Middle Voltage Fuse-Links VV**
Typ / Type ograniczające / back-up fuses
Typ wybijaka / Striker type 50 N – bez wyzwalacza termicznego / without thermo relay
80 N, 120 N – z wyzwalaczem termicznym / with thermo relay
Un 7,2-12-17,5-24-36 kV
In 2-4-6-10-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125-160 A

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Nasze produkty są konstruowane i produkowane według Systemu Zarządzania Jakością (wg EN ISO 9001) zgodnie z następującymi normami:
Our products are constructed and manufactured based on our Quality Management System (according to EN ISO 9001) in correspondence to the following standards:

PN-EN 60282-1:2010

EN 60282-1:2009

Miejsce i data wystawienia deklaracji: Pułtusk, 12.01.2018

Place and date of issue:

Podpis i pieczęć przedstawiciela producenta:

Manufacturer representative signature and stamp:

Roman Kłopocki

Product Manager

Product Manager
ing inż. Roman Kłopocki

Nr dokumentu / Document No.: PL200118V2-E200118V2

Niniejsza deklaracja jest wydana przez firmę ETI Polam Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk, która jest upoważnionym przedstawicielem ETI Elektroelement na terenie Polski.