

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Nr CE/PL/0644/V5/2024/0562

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY  
Z ZABEZPIECZENIEM NADMIAROWO-PRĄDOWYM**

Typ/typy:

**KRO6-2/B6/30, KRO6-2/B10/30, KRO6-2/B16/30,  
KRO6-2/B20/30, KRO6-2/B25/30, KRO6-2/B10/30-A,  
KRO6-2/B16/30-A, KRO6-2/C10/30, KRO6-2/C16/30,  
KRO6-2/B20/30-A, KRO6-2/C20/30, KRO6-2/C20/30-A,  
KRO6-2/C10/30-A, KRO6-2/C16/30-A, KRO6-2/C25/30,  
KRO6-2/C25/30-A, KRO6-2/C32/30, KRO6-2/C32/30-A**

Znak towarowy:

**IDEAL<sup>TS</sup>**  
by Kanlux

Podstawowe parametry:

Uc = 230V~; In = 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; IΔn = 30mA; Inc = 6000A;  
typ B, C; Klasa ograniczenia energii - 3

Oznaczenie od serii/partii:

#BJ4

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU  
Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN 61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 +A13:2021  
EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**  
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5702, NWP/5703; ID 0644; S.CE/0562**

Radzionków, 06.11.2024

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego  
*Krzysztof Żurek***Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
*Dariusz Staniczek***Kanlux SA**  
Kierownik ds. Wdrożeń  
i Certyfikacji Produktów  
*Adam Wabnic*

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**