



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH  
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/032/16

No. B/12/032/16

Posiadacz certyfikatu: Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna  
(Nazwa i adres) Wierbka, ul. Główna 128  
Certificate holder: 42-436 Pilica, Poland  
(Name and address)Producent: Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna  
(Nazwa i adres) Wierbka, ul. Główna 128  
Manufacturer: 42-436 Pilica, Poland  
(Name and address)Nazwa wyrobu: Rury instalacyjne, izolacyjne, giętkie, karbowane,  
Name of the product: o małej lub średniej odporności na ściskanie i uderzenia,  
nie rozprzestrzeniające płomienia, z metalowym pilotem lub bez.  
Pliable, insulating, corrugated conduits, with light or medium  
resistance to compression and impact, non-flame propagating,  
with or without pilot metal.Typ (model): 751; 752; 753; 754; 757; 758; 759; 760  
Type (model): (wyszczególnione na odwrocie)  
(specified on the back page)Dane techniczne: Ø16, Ø20, Ø25, Ø32; 320N; 750N; IP30;  
Technical data: klasyfikacji temperaturowej -5 °C ÷ +60 °C  
temperature classification -5 °C ÷ +60 °CTyp programu 5 według PN-EN ISO/IEC 17067  
certyfikacji: 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067  
Type of certification schemeData ważności: 2021-06-14  
Valid until:Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):  
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 61386-22:2005+A11:2011 (EN 61386-22:2004+A11:2010) PN-EN 61386-1:2011 (EN 61386-1:2008)	LS-16.027/16.001	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.

Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.

Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body ManagerBrzozowski  
Zbigniew Brzozowski

Warszawa, 2016-06-15

WYKAZ RUR INSTALACYJNYCH  
LIST OF CONDUITS

Typ Type	Odmiana Variation		Średnica zewnętrzna Outside diameter	Odporność na ściskanie i na uderzenia Resistance to compression and impact
	Bez pilota Without pilot	Z pilotem With pilot		
751	RKI-16A	RKI-16AP	16 mm	Mała Light 320 N
752	RKI-20A	RKI-20AP	20 mm	
753	RKI-25A	RKI-25AP	25 mm	
754	RKI-32A	RKI-32AP	32 mm	
757	RKI-16B	RKI-16BP	16 mm	Średnia Medium 750 N
758	RKI-20B	RKI-20BP	20 mm	
759	RKI-25B	RKI-25BP	25 mm	
760	RKI-32B	RKI-32BP	32 mm	

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Miejsce produkcji: Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna  
Place of manufacture: Wierbka, ul. Główna 128  
42-436 Pilica, Poland

NC-S 16.158

Nr rej. Reg. No. S-S-16-001

Rozdzielnik:

Copy to:

- Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna  
Wierbka, ul. Główna 128  
42-436 Pilica, Poland
- NC